



- UWAGI :
- 1. GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEKT PLUS FIRMY PERFEXIM 1,6 MPa
 - 2. ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI FIRMY DANFOSS NA ZASILANIU
 - 3. ZAWORY ODCINAJĄCE NA POWROCIE
 - 4. ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA GRZEJNIKACH
 - 5. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE NA PIONACH

Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
Pomieszczenia Prokuratury			
901	Sekretariat	17,8	klepka
902	Pok. Prokuratora	19,4	klepka
903	Pok. Prokuratora	14,6	klepka
904	Sekretariat	16,3	klepka
905	Sekretariat	16,3	klepka
906	Pok. Prokuratora	16,3	klepka
907	Pok. Prokuratora	16,3	klepka
908	Biuro podawcze	14,2	klepka
909	WC Damskie	8,6	terakota
910	WC Męskie	10,0	terakota
911	Pok. Prokuratora	19,1	klepka
912	Pok. Prokuratora	31,4	klepka
913	Sekretariat	16,3	klepka
914	Pok. Prokuratora	16,3	klepka
915	Pok. Prokuratora	16,3	klepka
916	Pok. Prokuratora	14,6	klepka
917	Pok. Prokuratora	19,1	klepka
918	Komunikacja	57,5	gres
919	Przedsiónek	3,3	lastriko
920	Przedsiónek Dzwigu	3,5	lastriko
	Powierzchnia Klatki Schodowej	20,0	
	Suma=	367,2	

Inwestor : SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG		Data: 2017-06	
Objekt: CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CO I WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27		Nr rys. 10	
Adres : DZIAŁKA NR EW. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13, OBR. 12-TARNOBRZEG		Skala 1:100	
Rysunek :	Modernizacja instalacji co - Piętro IX; poziom +32,60		Branża : sanitarna
			Podpis:
Projektował :	Imię i nazwisko	Uprawnienia	
	mgr inż. Anna Malinowska	PDK/0175/PWOS/05	