



- UWAGI :
1. GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEKT PLUS FIRMY PERFEXIM 1,6 MPa
 2. ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI FIRMY DANFOSS NA ZASILANIU
 3. ZAWORY ODCINAJĄCE NA POWROCIE
 4. ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA GRZEJNIKACH
 5. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE NA PIONACH

Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
Pomieszczenia Sądu Okręgowego			
801	Pomieszczenie Sądu	17,8	klepka
802	Pomieszczenie Sądu	20,9	klepka
803	Pomieszczenie Sądu	13,3	klepka
804	Pomieszczenie Sądu	15,9	klepka
805	Pomieszczenie Sądu	16,3	klepka
805	WC Damskie	16,3	terakota
807	WC Męskie	16,3	terakota
808	Pomieszczenie Sądu	14,2	klepka
809	Pomieszczenie Sądu	8,6	klepka
810	Pomieszczenie Sądu	10,0	klepka
811	Pomieszczenie Sądu	19,1	klepka
812	Pomieszczenie Sądu	14,6	klepka
813	Pomieszczenie Sądu	16,3	klepka
814	Sekretariat	16,3	klepka
815	Pom. Prokuratora	16,3	klepka
816	Pom. Prokuratora	16,3	klepka
817	Pomieszczenie Sądu	16,3	klepka
818	Pomieszczenie Sądu	19,1	klepka
819	Komunikacja	57,4	gres
820	Przedsionek	3,3	latriko
821	Przedsionek Dzwigu	3,5	latriko
	Powierzchnia Klatki Schodowej	20,0	
	Suma=	368,1	

Inwestor : SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG		Data: 2017-06
Objekt: CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CO I WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27		Nr rys. 9
Adres : DZIAŁKA NR EW. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13, OBR. 12-TARNOBRZEG		
Rysunek : Modernizacja instalacji co - Piętro VIII; poziom +29,30	Imię i nazwisko	Skala 1:100
	Uprawnienia	Branża : sanitarna
Projektował : mgr inż. Anna Malinowska	PDK/0175/PWOS/05	Podpis: