

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

Sekcja Inwestycji i Remontów

tel. 823 48 80 w. 215 fax. 823 05 51

Tarnobrzeg 04.02.2013 r.

ZP 226-2/2013/2

dotyczy: postępowania przetargowego pn. "Dostawa energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27, oraz do budynku OMKW w Nisku przy ulicy 3 Maja 32"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy PZP Zamawiający zamieszcza treść zapytań Oferentów wraz z wyjaśnieniami, oraz dokonane zmiany treści SIWZ.

Pyt. Nr 1

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2, pkt IV. 3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ pkt. 231 ppkt a-Z uwagi na brak informacji mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie przepisów prawa, wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu umowy do treści: „ceny jednostkowe, wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej, pozostaną niezmiennie przez cały czas obowiązywania umowy z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego oraz zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne. Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Wnosimy o uwzględnienie powyższego zapisu w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

odp. Nr 1

Zamawiający nie dokonuje zmian w treści SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie Nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3 – ze względu na fakt, że Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy o zmianę zapisu na: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.”

odp. Nr 2

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu § 6 ust. 3 projektu umowy do treści proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie Nr 3

Dotyczy rozdz. 9 pkt 9.1 SIWZ, oraz § 7 ust. 1 umowy – Z uwagi na fakt, że do realizacji sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do realizacji przez OSD, oraz przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy u OSD, który w zależności czy jest przeprowadzany po raz pierwszy wynosi 30 lub 14 dni dotrzymanie terminu określonego w przedmiotowych zapisach nie jest możliwe. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.04.2013 r., jednak nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umów dystrybucyjnych, oraz po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Odp. Nr 3

Zamawiający uprzejmie informuje, iż znane mu są procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz uwzględnił niezbędny czas potrzebny na ich przeprowadzenie i w związku z tym nie widzi konieczności modyfikowania zapisów wzoru umowy.

Pytanie Nr 4

Dotyczy § 8 ust. 1 umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: „ Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”

Odp. Nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 1 umowy do treści proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie Nr 5

Dotyczy rozdz. 13 pkt 13.6 SIWZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy warunek określony w przedmiotowym zapisie zostanie spełniony jeśli w treści pełnomocnictwa widniał będzie zapis, iż pełnomocnik umocowany jest do podpisywania ofert oraz wszelkich dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Odp. Nr 5

Tak

Pytanie Nr 6

Dotyczy załącznika Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia – Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zainstalowany jest jeden układ pomiarowo-rozliczeniowy czy dwa odrębne układy? Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą i wyjaśnienie czy stwierdzenie o treści: „Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywa się za pomocą układów pomiarowo-rozliczeniowych które są własnością Zamawiającego” jest zgodne ze stanem faktycznym tj. czy układy pomiarowo rozliczeniowe nie są własnością OSD? Ponadto prosimy o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane są do zasady TPA? Jeśli układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością Zamawiającego i nie są dostosowane do zasady TPA czy Zamawiający w swoim zakresie dostosowuje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA przed rozpoczęciem zamówienia?

odp. Nr 6

W budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zainstalowany jest jeden układ pomiarowo-rozliczeniowy który jest własnością OSD. Układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany jest do zasady TPA.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

W miejsce dotychczasowej treści:

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka punktów odbioru energii elektrycznej.

- a) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, przyłącze pierwsze – taryfa C21
 - moc zamówiona – 200 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 45 5713 kWh,
2. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, przyłącze drugie – taryfa C21
 - moc zamówiona – 200 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 45 5713 kWh,
3. Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Nisku przy ulicy 3 Maja 32 – taryfa C21
 - moc zamówiona 56 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 55 989 kWh,

Łączne prognozowane zużycie energii elektrycznej dla SO w Tbg i OMKW w Nisku w okresie 12 miesięcy wynosi: **511 702 kWh**

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, a więc od dnia 01.03.2013r. do dnia 28.02.2014r. wyszczególnione powyżej, ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości energii.

2. Warunki techniczne – opis ogólny.

- Zamawiający jest zaliczany do grupy przyłączeniowej :

- a) IV – Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu; przyłącze pierwsze
- b) IV – Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu; przyłącze drugie
- c) IV – Nisko, ul. 3 Maja 32 – Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych

Dla każdego punktu odbioru energii elektrycznej określono grupę taryfową.

- Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywa się za pomocą układów pomiarowo – rozliczeniowych które są własnością Zamawiającego.

- Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazanych układów pomiarowo – rozliczeniowych. Zamawiający nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

- W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Rzeszowski Zakład Energetyczny SA, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Wprowadza się treść następującą:

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

3. Charakterystyka punktów odbioru energii elektrycznej.

- a) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, przyłącze pierwsze – taryfa C21
 - moc zamówiona – 200 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 45 5713 kWh,
- 2. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, przyłącze drugie – taryfa C21
 - moc zamówiona – 200 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 45 5713 kWh,
- 3. Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Nisku przy ulicy 3 Maja 32 – taryfa C21
 - moc zamówiona 56 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 55 989 kWh,

Łączne prognozowane zużycie energii elektrycznej dla SO w Tbg i OMKW w Nisku w okresie 12 miesięcy wynosi: **511 702 kWh**

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, a więc od dnia 01.03.2013r. do dnia 28.02.2014r. wyszczególnione powyżej, ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości energii.

b) Warunki techniczne – opis ogólny.

– Zamawiający jest zaliczany do grupy przyłączeniowej :

- d) IV – Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu; przyłącze pierwsze
- e) IV – Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu; przyłącze drugie
- f) IV – Nisko, ul. 3 Maja 32 – Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych

Dla każdego punktu odbioru energii elektrycznej określono grupę taryfową.

- Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej odbywa się za pomocą układu pomiarowo – rozliczeniowego który jest własnością OSD.

- Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych. Zamawiający nie przewiduje zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

- W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Rzeszowski Zakład Energetyczny SA, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Pytanie Nr 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii oraz czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy.

Odp. Nr 7.

Zamawiający informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz kolejny. Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej - na każdy obiekt. Obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony tj. do dnia 28 lutego 2013 roku.

Pytanie Nr 8

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD z wprowadzonym zapisem umożliwiającym przekazywanie dalszych pełnomocnictw pracownikom Wykonawcy.

Odp. Nr 8

Zamawiający przewiduje udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do zgłoszenia do OSD umowy sprzedaży oraz przeprowadzenia zmiany sprzedawcy u OSD.

Pytanie Nr 9

Z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy, która określa Operator Systemu Dystrybucyjnego w swoim IRiESD i jest to:

- w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy 30 dni

- w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy 14 lub 30 dni w zależności od układu pomiarowego,

Wnioskujemy o zmiany w SIWZ oraz zapisu w umowie dotyczącego termin wykonania zamówienia z :

§ 7

Obowiązywanie umowy, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie dostaw.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r. pod warunkiem, że Wykonawca dopełni wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy, po przyjęciu do realizacji umowy przez OSD.

Następujący zapis:

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.03.2013 r. jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od daty podpisania niniejszej umowy do dnia 28.02.2014 r.

Uzasadnienie:

Wykonawca dopełni wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy jednakże muszą one być dokonane zgodnie z wymaganiami i terminem ustalonym przez OSD w IRiESD OSD.

Odp. Nr 9

patrz odpowiedź na pyt. Nr 3

Pytanie Nr 10

Proszę o określenie prawidłowego wolumenu energii ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia wskazujecie Państwo:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka punktów odbioru energii elektrycznej.
 - a) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, przyłącze pierwsze – taryfa C21
 - moc zamówiona – 200 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 45 5713 kWh,
2. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, przyłącze drugie – taryfa C21
 - moc zamówiona – 200 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 45 5713 kWh,
3. Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Nisku przy ulicy 3 Maja 32 – taryfa C21
 - moc zamówiona 56 kW,
 - prognozowane zużycie energii elektrycznej – 55 989 kWh,

Łączne prognozowane zużycie energii elektrycznej dla SO w Tbg i OMKW w Nisku w okresie 12 miesięcy wynosi: 511 702 kWh

Łączna ilość energii 511 702 kWh natomiast suma a), 2,3 wynosi 967415 kWh, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Nr 10

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż zapis dot. łącznego prognozowanego zużycia energii elektrycznej dla SO w Tbg i OMKW w Nisku nie ulega zmianie.

Zamawiający wyjaśnia, że korzysta jedynie z jednego z tych przyłączy. Drugie występuje jako zasilanie rezerwowe w razie braku zasilania na jednym z nich. Nigdy nie używane są oba zasilania jednocześnie.

Zamawiający informuje, iż termin otwarcia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR

Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu



Marta Ziarek