



NR OBWODU	Tq-8	Tq-9	Tq-10	Tq-19
OPIS	Strefa VI-1	Strefa VI-2	Strefa VII	Regulator strefy I
MOC	3,67	4,92	3,8	---
TYP I PRZĘKÓJ PRZEWODU	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	---

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r.

		25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48	
		tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-291	
		e-mail: jarbud@jarbud.eu	
Temat:	Remont schodów wejściowych do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu		
Inwestor:	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27		
Lokalizacja:	Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733		
Branża:	Elektryczna	Stadium:	PB
Tytuł rys:	Schemat tablicy Tg		Data: 05-2015
Projektował:	mgr inż. el. Jarosław Kolera upr. nr KL 214/93	Podpis:	Skala: 1:100
Opracował:		Podpis:	nr rys: E-3-2 strona: