

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. ROBOTY DEMONTAŻOWE

1	KNR 4-03 1134-01-020 Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	32,00 szt
2	KNR 4-03 1124-04-020 Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	12,00 szt
3	KNR 4-03 1117-04-040 Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	85,00 m

2. ROBOTY MONTAŻOWE

4	KNR 4-03 1001-05-040 Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły	132,00 m
5	KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd. Łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm ² , podłoże różne od betonu; YDYp 3x1,5mm ²	160,00 m
6	KNNR 5 1208-010-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	132,00 m
7	KNR 5-08 0501-04-090 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-zawieszane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania	43,00 kpl
8	KNNR 5 0502-030-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłóvkowe o źródle światła do 2x40 W-OPRAWA 2xT8 36W, np. typu SRE2.236 UAD EVG lub inna o podobnych parametrach	37,00 kpl
9	KNNR 5 0502-030-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłóvkowe o źródle światła do 2x40 W-analogia- Oprawa naścienna typu PHOBOS 2x55W PLL lub inna o podobnych parametrach	3,00 kpl
10	KNNR 5 0502-020-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) świetłóvkowe o źródle światła do 2x20 W-oprawa SDS 118 1xT8 18W, IP 54 lub inna podobnych parametrach	1,00 kpl
11	KNR 5-08 0511-02-020 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalow., przykręcanych 1x20W, przelotowych z podłączeniem - np oprawa HLP 02 - 1080/A3 NM AWARYJNA piktogramem WYJSCIE EWAKUACYJNE lub inna podobnych parametrach	2,00 szt
12	KNR 5-08 0307-06-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych	12,00 szt
13	KNNR 5 0306-040-020 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe, dwubiegunowe	3,00 szt

3. POMIARY ELEKTRYCZNE

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 14 | <i>KNNR 5 1303-010-108</i>
<i>Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy</i> | <i>1,00 pomiar</i> |
| 15 | <i>KNNR 5 1303-020-108</i>
<i>Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar</i> | <i>3,00 pomiar</i> |